

АПТЕЙ




РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

АЛТЕЙ

Руководство по эксплуатации



Техническая поддержка

Наша компания постоянно работает над улучшением качества продукции, что приводит к добавлению новых функциональных возможностей устройств. Поэтому необходимо пользоваться только последними выпусками руководств по эксплуатации, поставляемых совместно с устройствами или опубликованными на официальном сайте <https://i-mt.net>.

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! Просим Вас направлять свои пожелания, замечания, предложения и отзывы о нашей продукции на адрес электронной почты 01@i-mt.net.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| 1 ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 2 МОДИФИКАЦИИ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 6 |
| 3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ | 8 |
| 4 НАЗНАЧЕНИЕ..... | 9 |
| 5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 10 |
| 5.1 Аналоговые каналы | 10 |
| 5.2 Дискретные входы и выходы | 11 |
| 5.3 Оперативное питание | 12 |
| 5.4 Физические характеристики | 13 |
| 6 УСТРОЙСТВО И РАБОТА | 14 |
| 6.1 Общие указания | 14 |
| 6.2 Меры безопасности при эксплуатации..... | 14 |
| 6.3 Конструкция | 14 |
| 6.3.1 Пульт управления | 16 |
| 6.4 Программное обеспечение..... | 19 |
| 6.4.1 Микропрограмма | 19 |
| 6.4.2 Осциллографирование | 19 |
| 6.4.3 Журнал событий..... | 20 |
| 6.4.4 Системный журнал | 21 |
| 6.4.5 Журнал изменения уставок | 21 |
| 6.4.6 Статистическая информация | 21 |
| 6.4.7 Сброс сигнализации | 21 |
| 6.4.8 Функции телеуправления, телеметрии и телесигнализации | 22 |
| 6.4.9 Часы реального времени..... | 22 |
| 6.4.10 Функция самодиагностики | 22 |
| 6.4.11 ПО «KIWI»..... | 25 |
| 6.4.12 ПО «KIWI-Viewer» | 25 |
| 6.4.13 ПО «KIWI-LOGIC»..... | 25 |
| 6.4.14 Обновление программного обеспечения устройства | 25 |
| 6.5 Маркировка и пломбирование..... | 29 |
| 7 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ | 30 |
| 7.1 Меры безопасности при эксплуатации | 30 |
| 7.2 Размещение и монтаж | 30 |
| 7.3 Проверка электрического сопротивления изоляции | 30 |
| 7.4 Установка и подключение внешних цепей | 31 |
| 7.5 Настройка и ввод в работу устройства..... | 31 |
| 7.6 Использование изделия | 32 |
| 7.7 Функциональный контроль устройства | 32 |
| 7.7.1 Тестирование пульта управления | 32 |
| 7.7.2 Тестирование дискретных входов и выходов | 33 |
| 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА | 34 |
| 8.1 Общие указания | 34 |
| 8.1.1 Порядок технического обслуживания..... | 35 |
| 8.1.2 Профилактический контроль | 35 |
| 8.2 Виды работ при техническом обслуживании устройства | 36 |
| 8.2.1 Внешний осмотр | 36 |
| 8.2.2 Проверка электрической прочности | 36 |
| 8.2.3 Чистка | 36 |
| 8.2.4 Проверка работоспособности с использованием внешних приспособлений..... | 37 |
| 9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 38 |
| 9.1 Общие указания | 38 |
| 9.2 Возможные неисправности и способы их устранения..... | 38 |

| | |
|--|----|
| 10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 39 |
| 11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 40 |
| 12 ПРИЛОЖЕНИЕ П1. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ | 41 |
| 13 ПРИЛОЖЕНИЕ П2. СТРУКТУРА МЕНЮ | 48 |
| 13.1 Структура Меню..... | 48 |
| 13.1.1 Мониторинг..... | 48 |
| 13.1.2 Журналы..... | 49 |
| 13.1.3 Настройки..... | 50 |
| 13.1.4 Управление | 51 |
| 13.1.5 Сервис..... | 51 |
| 14 ПРИЛОЖЕНИЕ П3. ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ЛОГИКИ | |
| 53 | |
| 15 ПРИЛОЖЕНИЕ П4. ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ | 55 |
| 16 ПРИЛОЖЕНИЕ П5. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ АЛТЕЙ И ЭНКС-3М | 56 |
| 17 ПРИЛОЖЕНИЕ П6. ТИПЫ АДАПТАЦИОННЫХ РАМОК | 57 |
| 17.1 МТ.АЛТЕЙ.AP.001-01.01 | 57 |
| 17.2 МТ.АЛТЕЙ.AP.002-01.01 | 58 |
| 17.3 МТ.АЛТЕЙ.AP.003-01.01 | 59 |

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления с возможностями, техническими характеристиками, конструкцией, принципами работы, правилами хранения, транспортировки и эксплуатации, общими для цифровых устройств релейной защиты и автоматики серии Алтей (далее – Алтей, устройство).

Настоящее РЭ распространяется на модификации устройства, приведенные в главе 2.

При изучении и эксплуатации Алтей необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

- руководством по эксплуатации на конкретное исполнение устройства (далее - РЭ1);
- паспортом на конкретное изделие.

Устройство разработано в соответствии с «Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» РД 34.35.310-01 с соблюдением необходимых условий для применения на подстанциях с постоянным и переменным оперативным током.

К обслуживанию устройства допускаются лица, имеющие должную профессиональную подготовку, изучившие РЭ и РЭ1 в полном объеме, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III для работы в электроустановках до 1000 В.

**8 (800) 555 25 11
sales@i-mt.net**

2 МОДИФИКАЦИИ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Настоящее РЭ распространяется на модификации устройства:

Алтей - *** - 220 - ** - 00 - ** - ***

Версия микропрограммы:
1.01 – начальная версия

Коммуникационный модуль:
ПС – RS-485 (2 x RS-485 до 3300 серийного номера)
RSTX – 2 x RS-485, 2 x Ethernet 1000BASE-TX

Модульный состав:

- 00** – базовое исполнение (24 дискретных входа/22 реле)
- 01** – исполнение с дополнительным модулем ввода-вывода дискретных сигналов (суммарно 42 входа/28 реле)
- 02** – исполнение с дополнительным модулем ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов (суммарно 90 входов/44 реле, 16 аналоговых входов тока, 4 аналоговых входа напряжения) **(только для типа Алтей-ДЗШ)**
- М0** – исполнение с 12 дискретными входами и 11 реле **(только для типа Алтей-ПЛК)**

Питание дискретных входов:
220 – =/~ 220 В

Тип:

- БЗП** – блок защиты присоединения
- БСК** – блок защиты батареи статических конденсаторов
- ДЗЛ** – продольная дифференциальная защита линии
- ДЗШ** – дифференциальная защита сборных шин и ошиновки
- ДФЗ** – дифференциально-фазная защита линии
- КСЗ** – комплект ступенчатых защит линии
- НВЧЗ** – направленная высокочастотная защита линии
- ОЗТ** – основная защита трехобмоточного трансформатора
- ПЛК** – программируемый логический контроллер
- УЗЛ** – универсальная защита линии
- УЗТ** – универсальная защита трансформатора, шунтирующего реактора (управляемого)

Цифровое устройство релейной защиты и автоматики **Алтей**

Внимание! При заказе устройства версию микропрограммы допустимо не указывать. В этом случае устройство будет поставлено с наиболее свежей версией микропрограммы.

Логические схемы устройств Алтей, поставляемых в шкафах релейной защиты и автоматики для объектов напряжением 110 кВ и выше, выполняются в соответствии с проектной документацией, прилагаемой к согласованной карте заказа.

Пример обозначения устройства при заказе:

Алтей-УЗТ-220-01-00-ПС – универсальная защита трансформатора, напряжение оперативного тока 220 В, дополнительный модуль ввода-вывода дискретных сигналов (18 входов/6 выходов), один интерфейс связи RS-485.

| Комплект поставки Алтей | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Цифровое устройство релейной защиты Алтей | 1 шт |
| 2 | Дополнительный модуль | в соответствии с картой заказа |
| 3 | Пульт управления ¹ | 1 шт |
| 4 | Кабель связи пульта управления с Алтей ² | 1 шт, длина – 3 м |
| 5 | Комплект монтажных частей | 1 шт |
| 6 | Технический паспорт устройства Алтей | 1 шт |

Для заказа позвоните нам или отправьте заявку в свободной форме на почту

Специалисты отдела Сервиса оперативно ответят на Ваши вопросы и, при необходимости, подготовят схемы вторичной коммутации для применения Алтей.

¹ Кроме исполнения Алтей-ПЛК.

² Длина кабеля может быть увеличена по спецзаказу.

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- АРМ – автоматизированное рабочее место
- АСУ - автоматизированная система управления
- КРУ – комплектное распределительное устройство
- КРУН – комплектное распределительное устройство наружной установки
- КСО – камера сборная одностороннего обслуживания
- КТП – комплектная трансформаторная подстанция
- ПК – персональный компьютер
- ПУ – пульт управления
- ПУЭ – правила устройства электроустановок
- РЗА – релейная защита и автоматика

**8 (800) 555 25 11
sales@i-mt.net**

4 НАЗНАЧЕНИЕ

Алтей предназначен для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, диагностики и сигнализации присоединений напряжением 0,4-220 кВ на объектах с переменным и постоянным оперативным током.

Алтей предназначен для установки:

- в КРУ, КСО, КРУН, КТП и др.,
- на релейных панелях и пультах управления;
- в шкафах релейной защиты и автоматики подстанций напряжением 6-220 кВ.

Устройство может быть включено в АСУ и информационно-управляющие системы в качестве подсистемы нижнего уровня.

**8 (800) 555 25 11
sales@i-mt.net**

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ

Технические данные аналоговых каналов и производных вычислений представлены в таблице 5.1.

ТАБЛИЦА 5.1

| | Наименование параметра | Значение |
|---|--|---|
| 1. Общие параметры | | |
| 1.1 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| 1.2 | Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц | 30-55 |
| 2. Токовые входы | | |
| 2.1 | Номинальный переменный ток $I_{\text{ном}}$ цепей фазных токов, А | 1 или 5 (программный выбор) |
| 2.2 | Диапазон измерения фазных токов, А, во вторичных величинах | $I_{\text{ном}} = 1 \text{ A}$ $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ 0,05 – 100 0,25 – 500 |
| 2.3 | Диапазон измерения тока нулевой последовательности в сетях с малым током замыкания на землю, А, во вторичных величинах | 0,015 - 15 |
| 2.4 | Основная относительная погрешность измерения, % | от I_{min} до $4 \cdot I_{\text{min}}$ от $4 \cdot I_{\text{min}}$ до I_{max} $\pm 10 \cdot I_{\text{min}} / I_{\text{изм}} (*)$ ± 2 |
| 2.5 | Термическая стойкость, А, не более | длительно в течение 10 с в течение 1 с 20 150 500 |
| 2.6 | Потребляемая мощность всех цепей переменного тока, ВА/на фазу, не более | 0,1 |
| 3. Входы по напряжению | | |
| 3.1 | Номинальное переменное напряжение $U_{\text{ном}}$ фазное / линейное, В | 57,7 / 100 |
| 3.2 | Диапазон измерения напряжений, В | 0,5 – 260 |
| 3.3 | Основная относительная погрешность измерения напряжений в диапазоне от 0,5 до 260 В, % | ± 1 |
| 3.4 | Термическая стойкость входа по напряжению, В, длительно | 270 |
| 3.5 | Потребляемая мощность входа по напряжению, ВА, не более | 0,1 |
| 4. Производные аналоговые величины | | |
| 4.1 | Основная абсолютная погрешность измерения частоты сети, Гц, не более(**) | $\pm 0,01$ |
| 4.2 | Диапазон измерения скорости снижения частоты, Гц/с | 0 - 10 |
| 4.3 | Относительная погрешность вычисления напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей U_1 , U_2 и $3U_0$, % | ± 5 |
| 4.4 | Относительная погрешность вычисления токов прямой, обратной и нулевой последовательностей I_1 , I_2 , и $3I_0$, % (***) | ± 5 |
| 4.5 | Основная абсолютная погрешность вычисления разности фаз между сигналами, °, не более (****) | ± 1 |
| 4.6 | Относительная погрешность вычисления полного, активного и реактивного сопротивления, % (****) | ± 5 |
| 4.7 | Относительная погрешность вычисления дифференциального тока, % (***) | ± 5 |
| 5. Параметры срабатывания по времени | | |
| 5.1 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности по времени срабатывания алгоритмов, % от уставки, не более | $\pm 0,5$ (но не менее 10 мс) |
| 5.2 | Собственное время срабатывания устройства, мс, не более | 40 |

Примечания: (*) – допустимая погрешность зависит от величины подаваемого тока $I_{\text{изм}}$.

(**) – при напряжении не менее 5 В или токе не менее номинального тока $I_{\text{ном}}$, если иное не указано в РЭ1 на конкретное исполнение устройства.

(***) – при токах не менее $4 \cdot I_{\text{min}}$.

(****) – при токе контура не менее $4 \cdot I_{\text{min}}$ и напряжении контура не менее 3 В.

5.2 ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

Технические данные дискретных каналов представлены в таблице [5.2](#).

ТАБЛИЦА 5.2

| | Наименование параметра | Значение |
|--|--|--------------------------------------|
| 1. Дискретные входы | | |
| 1.1 | Род оперативного тока | Переменный, постоянный, выпрямленный |
| 1.2 | Номинальное напряжение, В | 220 |
| 1.3 | Напряжение срабатывания на постоянном токе, В, не менее/не более | 164 / 170 |
| 1.4 | Напряжение срабатывания на переменном токе, В, не менее/не более | 159 / 167 |
| 1.5 | Напряжение возврата на постоянном токе, В, не менее/не более | 97 / 107 |
| 1.6 | Напряжение возврата на переменном токе, В, не менее/не более | 125 / 141 |
| 1.7 | Предельное напряжение тепловой стойкости, В | 300 |
| 1.8 | Длительность сигнала для срабатывания входа на постоянном/переменном токе, мс, не менее | 25 / 30 |
| 1.9 | Амплитуда импульса режекции, мА | 40÷60 |
| 1.10 | Длительность импульса режекции, мс | 15 |
| 1.11 | Установившееся значение тока, мА | 2,5±3% |
| 1.12 | Мощность, потребляемая входом при номинальном напряжении, Вт, не более | 0,77±3% |
| 2. Дискретные сигнальные выходы на электромеханических реле | | |
| 2.1 | Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В | 10-265 В |
| 2.2 | Коммутируемый постоянный ток (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,02 с, А, не более | 0,3 |
| 2.3 | Коммутируемый постоянный ток (действие на замыкание), А, не более | 8 |
| 2.4 | Коммутируемый переменный ток (действие замыкание/размыкание), А, не более | 8 |
| 2.5 | Электрический ресурс на переменном токе при резистивной нагрузке 8 А, 250 В, коммутаций, не менее | 25 000 |
| 2.6 | Механический ресурс, коммутаций, не менее | 10 000 000 |

ВНИМАНИЕ!!! Не допускается длительная работа дискретных входов от выпрямленного слаженного конденсаторами напряжения, что приведет к термическому повреждению дискретного входа, так как это приведет к повышению действующего значения напряжения с 220 В до 310 В. Максимальное действующее напряжение на дискретном входе не должно превышать 300 В. Особое внимание следует уделять характеристике выходного напряжения конденсаторных блоков питания. При необходимости поддержания напряжения на дискретных входах в моменты провала напряжения рекомендуется использование блока питания ПИОН-К.

5.3 ОПЕРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Технические данные блока питания устройства и сопутствующие параметры представлены в таблице 5.3.

ТАБЛИЦА 5.3

| | Наименование параметра | Значение |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Питание | | |
| 1.1 | Род тока | постоянный, переменный, выпрямленный |
| 1.2 | Номинальное напряжение оперативного тока, В | 220 |
| 1.3 | Рабочий диапазон напряжения переменного / выпрямленного оперативного тока, В | 110-265 |
| 1.4 | Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В (*) | 110-370 |
| 1.5 | Предельная допустимая пульсация напряжения, % | 100 |
| 1.6 | Время готовности, с (**) | 0,4-0,65 |
| 1.7 | Величина пускового тока, А, не более / постоянная времени затухания, мс, не более | 5 / 60 |
| 1.8 | Потребление цепей оперативного тока в состоянии покоя/срабатывания, Вт, не более | 5 / 15 |
| 1.9 | Устойчивость к перерывам питания переменного / постоянного оперативного тока, с, не менее | Без дополнительных модулей |
| | | С одним дополнительным модулем |
| 1.10 | Длительность сохранения хода часов при отсутствии оперативного тока, ч | 350 |

Примечания: (*) – если иное не указано в руководстве эксплуатации на конкретное исполнение;

(**) – для устройств с серийным номером меньше 1043 время готовности не более 1,3 с.

Устройство не срабатывает ложно и не повреждается:

- при снятии и подаче оперативного питания, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;
- при подаче напряжения постоянного или выпрямленного тока обратной полярности;
- при замыкании на землю цепей оперативного питания.

Блок обеспечивает хранение программной настройки, информации журналов и осцилограмм в течение всего срока службы.

ВНИМАНИЕ!!! Защитные аппараты в цепях напряжения питания Алтей следует выбирать с номинальным током не менее 2 А и времятоковой характеристикой теплового расцепителя типа «С».

5.4 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 5.4

| | Наименование параметра | Значение |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Конструктивное исполнение | | |
| 1.1 | Габаритные размеры основного блока, мм, ШxВxГ | 144x278x201 |
| 1.2 | Масса основного блока, кг, не более | 4,1 |
| 1.3 | Габаритные размеры пульта управления, мм, ШxВxГ | 125x250x35 |
| 1.4 | Масса пульта управления, кг, не более | 1,1 |
| 1.5 | Габаритные размеры дополнительного модуля ввода-вывода дискретных сигналов исполнения 01, мм, ШxВxГ | 50x278x195 |
| 1.6 | Масса дополнительного модуля исполнения 01, кг, не более | 1,5 |
| 1.7 | Габаритные размеры дополнительного модуля ввода-вывода дискретных сигналов исполнения 02, мм, ШxВxГ | 144x278x201 |
| 1.8 | Масса дополнительного модуля исполнения 02, кг, не более | 4,0 |
| 1.9 | Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-2015, не ниже | IP40 |
| 1.10 | Степень защиты для соединителей в соответствии с ГОСТ 14254-2015, не ниже | IP20 |
| 1.11 | Степень защиты лицевой панели пульта управления в соответствии с ГОСТ 14254-2015, не ниже | IP54 |
| 2. Климатические условия | | |
| 2.1 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 |
| 2.2 | Диапазон рабочих температур, °C | минус 40 ÷ плюс 55 |
| 2.3 | Влажность при +25°C, %, не более | 98 |
| 2.4 | Атмосферное давление, мм рт. ст. | 550 ÷ 800 |
| 2.5 | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 2000 |
| 3. Механические факторы | | |
| 3.1 | Стойкость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | M43 |
| 3.2 | Сейсмостойкость по ГОСТ 17516.1-90.10 | до 9 баллов по шкале MSK-64, при уровне установки над нулевой отметкой на высоте до 10 м |
| 3.3 | НП-031-01 | II категория |
| 4. Электрическая прочность* | | |
| 4.1 | Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, не менее | 100 МОм при 2500 В |
| 4.2 | Сопротивление изоляции при повышенной влажности (относительная влажность 98%, температура окружающего воздуха от -25 до 10°C), не менее | 1 МОм |
| 4.3 | Испытательное переменное напряжение | 2кВ; 50 Гц; 1 мин |
| 4.4 | Испытательное импульсное напряжение | 5 кВ; 1,2/50 мкс; 5 с |
| 5. Срок службы и хранения | | |
| 5.1 | Срок хранения в заводской упаковке, месяцев, не более | 12 |
| 5.2 | Средний срок службы, лет(**) | 25 |
| 5.3 | Средняя наработка на отказ, час | 125 000 |

Примечания: (*) – согласно стандарта ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.120.70.241-2017 и ГОСТ IEC 60255-5-2014

(**) – при условии замены модуля питания и пульта управления через 10 лет в порядке, указанном в инструкции компании-производителя.

Алтей соответствует критерию качества функционирования А и IV группе исполнения по устойчивости к помехам по ГОСТ 32137-2013.

6 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

6.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Эксплуатацию устройства следует осуществлять в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и настоящим Руководством по эксплуатации.

К работе с Алтей допускаются лица, имеющие должную профессиональную подготовку, изучившие РЭ и РЭ1 в полном объеме, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III для работы в электроустановках до 1000 В.

6.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации устройства следует руководствоваться «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций», а также настоящим «Руководством по эксплуатации».

Опасным фактором при эксплуатации устройства является напряжение оперативного питания 220 В.

Заземление и защитные меры безопасности должны выполняться в соответствии с требованиями действующей редакции «Правил устройства электроустановок».

Все работы на клеммных колодках устройства следует производить в обесточенном состоянии.

Перед вводом устройства в работу следует заземлить корпус основного блока.

Рабочее и защитное заземление осуществляется посредством подключения провода сечением не менее 2,5 мм² к зажиму заземления с маркировкой "⊕".

6.3 КОНСТРУКЦИЯ

Устройство выполнено в виде блочно-модульной конструкции с выносным пультом. К основному блоку одновременно может быть подключено до 10 дополнительных модулей, для подключения которых предусмотрен специальный интерфейс на правой боковой стороне блока.

Внешний вид блока и пример подключения дополнительных модулей приведены на рисунке [6.1](#).

Пульт управления устройства Алтей выполнен в отдельном корпусе. Внешний вид ПУ представлен на рисунке [6.2](#).

Монтаж устройства на монтажную панель следует осуществлять в соответствии с установочным чертежом на рисунке [П1.3](#) с помощью винтов M4.

Крепление пульта управления может быть осуществлено в вырез на любой поверхности.

Рекомендуется установка на дверце шкафа РЗА или ячейки КРУ. Для крепления на лицевой панели ПУ предусмотрены 4 сквозных отверстия под винт M4. Установочные размеры ПУ приведены на рисунке [П1.7](#).



Рисунок 6.1 – Внешний вид устройства Алтей и подключение дополнительных модулей

Соединители X1x обеспечивают подключение аналоговых цепей сечением проводника до 4 мм² (или двух по 2.5 мм²) путем зажима под винт.

Соединители X3x, X4x, X6x, X8, X9, X10 - сечением проводника до 2.5 мм² в зажим пружинного типа «Push-In».

Для подключения устройства к АРМ или АСУ с помощью соединителей X61 и X62 рекомендуется использовать проводники сечением не менее 0,5 мм².

Соединитель X5, предназначенный для подключения пульта управления, выполнен в виде коннектора формата RJ45. Подключение ПУ осуществляется кабелем, поступающим в комплекте. Допустимо использование витой пары класса CAT-5e длиной не более 5 метров обжатой одинаково с обоих концов в соответствии со стандартом EIA/TIA-568A или EIA/TIA-568B. При использовании стороннего кабеля не из комплекта поставки стабильность связи ПУ с основным блоком не гарантирована.

Основной блок имеет один индикатор нормальной работы устройства – светодиод «Сервис». Состояние светодиода описано в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Индикатор | Состояние | Значение |
|-----------|--------------------------|--|
| СЕРВИС | Зеленый | Нормальная работа устройства. |
| | Мигающий красный/зеленый | Наличие неисправности устройства, не влияющей на работу функций РЗА. Необходимо обратиться в сервисную службу производителя. |
| | Красный | При отсутствии оперативного питания – сигнализация режима работы от USB (доступны считывание аварийной информации и конфигурирование устройства по каналу USB) |
| | | При наличии оперативного питания - наличие неисправности устройства, влияющей на работу функций РЗА. Необходимо обратиться в сервисную службу производителя. |
| | Не горит | Отсутствует питание устройства или устройство неисправно. |

6.3.1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ПУ позволяет управлять устройством (настраивать уставки, считывать информацию о текущих измеряемых параметрах, состоянии дискретных входов и выходов и т.д.) по месту установки без использования персонального компьютера.

ПУ отображает факт срабатывания функций защиты и автоматики, характер неисправности, выявленной системой самодиагностики. Пульт выполнен в отдельном корпусе. Связь ПУ с основным блоком осуществляется по специальному каналу связи.

На лицевой панели пульта управления размещены следующие элементы управления и индикации:

- кнопки клавиатуры – 9 штук;
- светодиоды – 16 штук (14 – свободно программируемые);
- энергонезависимые индикаторы блинкерного типа – 14 штук (дублируют работу свободно программируемых светодиодов, работающих в блинкерном режиме).



Рисунок 6.2 – Внешний вид пульта управления устройства Алтай

Для сохранения работоспособности дисплея в течение всего срока эксплуатации, питание дисплея автоматически отключается после завершения сеанса работы с клавиатурой через настраиваемый промежуток времени - от 30 секунд до 5 минут. При срабатывании функций сигнализации устройства или нажатии на любую кнопку дисплей автоматически включается.

Подробное описание меню дисплея и навигации по нему приведено в разделе [13](#).

На лицевой панели ПУ расположена клавиатура (рисунок [6.3](#)), назначение кнопок которой приведено в таблице [6.2](#).



Рисунок 6.3 – Клавиатура ПУ

ТАБЛИЦА 6.2

| | Название | Назначение |
|---|----------|---|
| 1 | Домой | Возврат на начальный экран меню |
| 2 | Влево | Перемещение влево по меню |
| 3 | Вверх | Перемещение вверх по меню Изменение значения уставки (параметра) в большую сторону |
| 4 | Вправо | Перемещение вправо по меню |
| 5 | Вниз | Перемещение вниз по меню Изменение значения уставки (параметра) в меньшую сторону |
| 6 | Принять | Переход на следующий уровень по меню Переход к редактированию уставки (параметра) Завершение редактирования уставки (параметра) |
| 7 | Отменить | Возврат на предыдущий уровень меню Отмена редактирования уставки (параметра) |
| 8 | Сброс | Съем сигнализации |
| 9 | Меню | Вызов контекстного меню |

Описание состояний индикаторов в режиме «Работа» устройства приведено в таблице [6.3](#). В режиме «функциональный контроль», предназначенном для проверки функционирования Алтей, состояние индикаторов соответствует командам, подаваемым пользователем.

ТАБЛИЦА 6.3

| Индикатор | Состояние | Значение |
|---------------------------------------|----------------|--|
| СВЕТОДИОД «Вызов» | Желтый | Срабатывание предупредительной сигнализации. |
| | Красный | Срабатывание аварийной сигнализации. Красный цвет обладает приоритетом над желтым. |
| | Не горит | Отсутствуют причины срабатывания сигнализации или выполнен съем сигнализации. |
| СВЕТОДИОД «Готов» | Зеленый | Наличие оперативного питания ПУ. |
| | Красный | Наличие аппаратной неисправности ПУ (не влияет на работу функций РЗА). |
| | Не горит | Питание не подано. |
| НАЗНАЧАЕМЫЙ СВЕТОДИОД (14 штук) | Красный/желтый | В соответствии с назначением. |
| ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ИНДИКАТОР (14 штук) | Сработал | Дублирует состояние рядом расположенного светодиода, работающего в «бллинкерном» режиме. |

Энергонезависимые индикаторы бллинкерного типа сохраняют свое состояние при исчезновении напряжения оперативного питания, и позволяют осуществить считывание информации о причинах аварийного отключения на объекте без оперативного питания. Сброс индикаторов в исходное состояние возможен только при наличии питания устройства Алтей.

На задней крышке ПУ расположены 3 информационных разъема (рисунок 6.4):

- USB-B - для подключения персонального компьютера;
- USB-A «**Light Load!**» ® - для подключения USB флеш-накопителя;
- RJ45 - для подключения к основному блоку Алтей.



Рисунок 6.4 – Разъемы ПУ

Для подключения персонального компьютера к устройству необходимо соединить кабелем типа «USB-A – USB-B» соответствующие гнезда на компьютере и пульте управления. Питание на устройство Алтей подавать в данном режиме не обязательно.

Питания по интерфейсу USB от персонального компьютера будет достаточно для считывания аварийной информации, задания уставок и настройки блока. Для питания устройства разъем USB должен обеспечивать надежный контакт с кабелем.

Разъем **Light Load!** ® предназначен для оперативного скачивания настроек, журналов и осцилограмм, хранящихся в устройстве. При подключении USB флеш-накопителя к разъему на ПУ, устройство в автоматическом режиме предложит сохранить имеющиеся данные в памяти накопителя.

Поддерживаются USB флеш-накопители стандарта USB 2.0 с объемом памяти не более 8 Гб, файловой системой Fat32.

ВНИМАНИЕ! При питании только от USB работа функций защиты и автоматики, управление дискретными входами и выходами, коммуникационный обмен по другим интерфейсам, кроме USB не осуществляются.

6.4 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Устройство реализовано в виде программируемого логического контроллера, имеющего основной блок логики и периферийные блоки и модули ввода и вывода сигналов.

Функционирование устройства происходит по микропрограмме, в соответствии с настройками, выполненными пользователем.

6.4.1 МИКРОПРОГРАММА

Микропрограмма устройства реализует:

- измерение по всем аналоговым каналам тока и напряжения;
- прием дискретных сигналов по входам;
- выдачу выходных сигналов с помощью дискретных выходов;
- прием и хранение уставок и параметров;
- логику работы защит, автоматики и сигнализации;
- регистрацию системного журнала, журналов событий и изменения уставок;
- запись осцилограмм;
- самодиагностику и тестирование устройства.

Логика работы функций РЗА, заложенная на предприятии-изготовителе, подлежит настройке пользователем в следующем объеме:

- ввод функций в работу и вывод из работы;
- настройка уставок срабатывания;
- настройка задержек срабатывания;
- настройка логических дискретных входов и выходов.

Программный модуль «KIWI-Logic» программного обеспечения «KIWI», предназначенный для создания гибкой логики, позволяет пользователю создавать дополнительные логические схемы, выходные сигналы которых могут быть использованы следующим образом:

- назначены на выходные реле;
- назначены на светодиоды и энергонезависимые индикаторы;
- записаны в осцилограмму и/или журнал событий;
- назначены на логические входы микропрограммы для пуска/блокирования стандартных функций РЗА, а также выполнения иных задач, предусмотренных этими входами.

6.4.2 ОСЦИЛОГРАФИРОВАНИЕ

Устройство обеспечивает запись осцилограмм в процессе пуска и срабатывания функций защиты и автоматики, а также по сигналам, настраиваемым в программном обеспечении KIWI. Осциллограф сконфигурирован на предприятии изготовителе и требует минимальной настройки.

Существует возможность назначения дополнительных признаков пуска осциллографа и расширения состава регистрируемых сигналов в программном обеспечении «KIWI».

Хранение осцилограмм обеспечено в энергонезависимой памяти в течение всего срока службы устройства.

Основные параметры осциллографов приведены в таблице 6.4.

ТАБЛИЦА 6.4

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Формат записи осциллографов | Comtrade, IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04 |
| Частота дискретизации, Гц | 2000 |
| Длительность предаварийной записи | Задается уставкой «Тосц доав» от 0,1 до 5 с |
| Длительность записи | Задается уставкой «Тосц» от 0,1 до 10 с |
| Режимы работы | Следящий/импульсный |
| Количество аналоговых сигналов, шт | до 50 |
| Количество логических сигналов, шт | до 500 |
| Количество памяти, выделенной для хранения осциллографов, Мбайт | 286(*) |

Примечания: (*) – Данный объем памяти обеспечивает хранение осциллографов суммарной длительность не менее 35 минут, содержащих 10 аналоговых сигналов и 200 дискретных. При заполнении памяти Алтай выполняет удаление самых старых осциллографов с целью освобождения памяти для записи новых.

В устройстве предусмотрены два режима работы осциллографа: следящий и импульсный.

В следящем режиме запись осциллографа осуществляется до тех пор, пока существует причина, вызвавшая пуск осциллографа. Минимальная длительность осциллографа в данном режиме ограничена значением уставки «Тосц». Если длительность сигнала, вызвавшего запись осциллографа, превышает 10 с, то выполняется последовательная запись нескольких осциллографов максимальной длительности вплоть до момента исчезновения причины пуска осциллографа.

В импульсном режиме осуществляется запись осциллографа фиксированной длительности «Тосц».

Заводская конфигурация осциллографа не требует конфигурации режимов пуска осциллографа. Для назначения дополнительных причин пуска осциллографа предусмотрены логические входы «Пуск осц. С» для пуска осциллографа в следящем режиме и «Пуск осц. И» для пуска осциллографа в импульсном режиме (для модификаций УЗТ и ОЗТ) и логический вход «Пуск осц.» (для модификаций БЗП и ПЛК). Назначения дополнительных сигналов для пуска осциллографа и записи в осциллограф возможно из меню «Выходы» в настройках ПО KIWI (пуск в следящем режиме – Д и пуск в импульсном режиме – И). Кроме того, пуск осциллографа в импульсном режиме возможен средствами АСУ и через программу «KIWI».

6.4.3 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

В устройстве предусмотрен журнал событий, позволяющий регистрировать значения измеряемых величин, уставок, а также состояния входных, выходных и промежуточных логических сигналов в момент возникновения событий.

Запись в журнал событий выполняется в следующих случаях:

- при пуске алгоритмов защиты и автоматики;
- при срабатывании алгоритмов защиты и автоматики;
- в процессе управления выключателем;

- по сигналам, назначенным на запись события в программном обеспечении «KIWI».

Журнал событий сконфигурирован на предприятии изготовителе и не требуют обязательной настройки. В программном обеспечении «KIWI» существует возможность создания дополнительных событий, регистрируемых в журнал.

Хранение журнала событий обеспечено в энергонезависимой памяти в течение всего срока службы устройства.

Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти, составляет 1000 штук. После заполнения памяти появлении нового события вызывает удаление наиболее старого.

6.4.4 СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ

В устройстве предусмотрен системный журнал, фиксирующий изменение настроек и режимов работы устройства:

- включение устройства;
- потеря и восстановление оперативного питания;
- активация и деактивация уровней доступа;
- активация и деактивация режимов наладки и функционального контроля;
- запись уставок, и смена текущей программы уставок;
- неисправность устройства.

Хранение системного журнала обеспечено в энергонезависимой памяти в течение всего срока службы устройства.

Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти, составляет 1000 штук. После заполнения памяти появлении нового события вызывает удаление наиболее старого.

6.4.5 ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВОК

В устройстве предусмотрен журнал изменения уставок, регистрирующий время, а также значения уставок до и после их изменения в устройстве.

Хранение журнала изменения уставок обеспечено в энергонезависимой памяти в течение всего срока службы устройства.

Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти, составляет 1000 штук. После заполнения памяти появлении нового события вызывает удаление наиболее старого.

6.4.6 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устройство обеспечивает запись и хранение в энергонезависимой памяти статистической информации:

- количество срабатываний функций защиты и автоматики;
- количество переключений выключателя;
- количество часов работы устройства («моточасы»);
- количество включений устройства;
- максимальные значения и время их регистрации для каждого аналогового входа.

6.4.7 СБРОС СИГНАЛИЗАЦИИ

Устройство обеспечивает три варианта сброса сигнализации:

- нажатием на кнопку «Сброс» на пульте управления;
- подачей команды на логический вход «Съем сигнализации» (с дискретного входа или по сигналу из гибкой логики);
- подачей команды из АСУ или программы «KIWI».

6.4.8 ФУНКЦИИ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ, ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ

Устройство позволяет передавать текущие параметры сети, состояние дискретных сигналов, файлы журналов и осцилограмм, результаты самодиагностики и осуществлять оперативное управление защищаемым объектом по цифровым каналам связи.

Состав коммуникационных интерфейсов и протоколов связи устройства зависит от исполнения коммуникационного модуля.

| ТАБЛИЦА 6.5 | | | |
|-------------|-------------|----------------|--|
| Исполнение | Интерфейс | Количество, шт | Протоколы обмена информацией |
| ПС | RS-485 | 1 ² | Modbus-RTU |
| RSTX | RS-485 | 2 ³ | Modbus-RTU ГОСТ Р МЭК-60870-5-101-2006 ГОСТ Р МЭК-60870-5-103-2005 |
| | 1000BASE-TX | 2 | ГОСТ Р МЭК-60870-5-104-2004 MMS (IEC 61850-8-1) |

Описание реализации протоколов информационного обмена и адреса передаваемой информации приведены в соответствующей документации на конкретное исполнение устройства в разделе [Документы](#) на официальном сайте компании.

6.4.9 ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Устройства Алтай оснащены встроенными часами реального времени с погрешностью хода часов не хуже, чем ±3 секунды/сутки. Часы устанавливаются на заводе изготовителе.

Установка даты/времени через АСУ возможна с точностью в пределах задержки передачи данных в канале связи RS-485 и составляет не более 0,2 секунды. Синхронизация осуществляется стандартной командой согласно протоколам передачи данных.

6.4.10 ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

В процессе работы устройство постоянно выполняет внутреннюю самодиагностику с целью своевременного выявления ошибок в аппаратной или программной части.

В случае выявления внутренней ошибки или неисправности формируется сигнал «Неисправность Алтай», светодиод «Сервис» на основном блоке начинает попеременно мерцать красным и зеленым цветом.

В случае, если выявленная неисправность влияет на работу функций РЗА, дополнительно формируется сигнал «Отказ Алтай», работа функций РЗА и выходных реле блокируется, светодиод «Сервис» на основном блоке начинает гореть красным цветом.

Сигнал «Отказ Алтай» формируется при появлении следующих неисправностей:

² До устройства с серийным номером 3300 была поддержка двух независимых RS-485.

³ С возможностью независимой параллельной работы.

- Отказ МЦП;
- Отказ x аналогового входа (x – номер аналогового входа);
- Отказ NAND Flash и Отказ NOR Flash (при одновременном возникновении во время включения Алтей);
- Отказ МВВ;
- Отказ конфигурации.

Список неисправностей, диагностируемых системой самодиагностики, приведен в таблице 6.6.

ТАБЛИЦА 6.6

| Код | Наименование | Расшифровка | Последствия | Порядок действий при появлении неисправностей |
|------------|-------------------------|--|--|--|
| 1 | Отказ МЦП | Аппаратная неисправность модуля центрального процессора | Невозможно функционирование устройства | Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства |
| 2 | Отказ аналогового входа | 1 Аппаратная неисправность 1 канала измерения устройства | | |
| 3 | Отказ аналогового входа | 2 Аппаратная неисправность 2 канала измерения устройства | | |
| 4 | Отказ аналогового входа | 3 Аппаратная неисправность 3 канала измерения устройства | | |
| 5 | Отказ аналогового входа | 4 Аппаратная неисправность 4 канала измерения устройства | | |
| 6 | Отказ аналогового входа | 5 Аппаратная неисправность 5 канала измерения устройства | Блокировка алгоритмов работы | Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства |
| 7 | Отказ аналогового входа | 6 Аппаратная неисправность 6 канала измерения устройства | | |
| 8 | Отказ аналогового входа | 7 Аппаратная неисправность 7 канала измерения устройства | | |
| 9 | Отказ аналогового входа | 8 Аппаратная неисправность 8 канала измерения устройства | | |
| 10 | Отказ аналогового входа | 9 Аппаратная неисправность 9 канала измерения устройства | | |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-----|--|---|---|
| 11 | Отказ аналогового входа | 10 | Аппаратная неисправность 10 канала измерения устройства | | |
| 12 | Отказ МВВ | | Аппаратная неисправность модуля ввода-вывода | Блокировка работы всех реле | Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства |
| 13 | Отказ МВВ доп | | Аппаратная неисправность дополнительного модуля ввода-вывода | Невозможно чтение данных с дискретных входов дополнительного модуля ввода-вывода. Блокировка алгоритмов, осуществляющих подачу сигналов на включение выключателя: Включение, АВР, ВНР. Фиксация реле на дополнительном модуле ввода-вывода, если его питание не повредилось. Блокировка работы реле в случае неисправности контроллера. | Проверить подключение дополнительного модуля ввода-вывода к базовому блоку. Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства. |
| 14 | Отказ МК | | Аппаратная неисправность коммуникационного модуля | Невозможна связь с АСУ | Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства |
| 15 | Отказ NAND Flash | | Аппаратная неисправность NAND флэш-памяти | Невозможна запись осцилограмм журналов | Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства |
| 16 | Отказ Flash | NOR | Аппаратная неисправность NOR флэш-памяти | Невозможна запись осцилограмм журналов | Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства |
| 17 | Отказ RTC | | Аппаратная неисправность часов реального времени | Прекращена работа часов. | Сообщить компании-производителю для замены или ремонта устройства |
| 22 | Отказ конфигурации | | Ошибка при загрузке файла конфигурации | Блокировка всех алгоритмов устройства и всех реле. | Загрузить файл конфигурации заново |
| 23 | Неисправность ПУ | | Отсутствие связи с ПУ в течение 600 с | Невозможна связь ПУ с блоком для обмена информацией | Проверить подключение пульта к основному блоку. Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства |
| 24 | Отказ MK-RSTX | | Отсутствие связи с коммуникационным модулем RSTX | Невозможна связь с АСУ | Обновить прошивку коммуникационного модуля (6.4.14) . Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства. |

| | | | | |
|----|------------------|--|---|----------------------------------|
| 25 | NAND переполнена | Программная неисправность NAND флэш-памяти | Невозможна запись и осциллографм журналов | Сообщить компании-производителю. |
|----|------------------|--|---|----------------------------------|

6.4.11 ПО «KIWI»

ПО «KIWI» (далее KIWI) предназначено для организации работы между устройством и пользователем через персональный компьютер (ПК). Программа предоставляется компанией-производителем и доступна на официальном сайте компании www.i-mt.net.

Связь между устройством и ПК осуществляется посредством USB соединения, либо по интерфейсу RS-485.

6.4.12 ПО «KIWI-VIEWER»

При первом запуске Киви появится всплывающее окно с предложением загрузить ПО «KIWI-Viewer», предназначенное для просмотра и анализа осциллограмм, регистрируемых устройством в формате Comtrade.

6.4.13 ПО «KIWI-LOGIC»

ПО «KIWI-Logic» предназначено для создания пользовательской логики в устройствах Алтей. Запуск программы осуществляется из KIWI (Настройки – РЗиА – Редактор логики, для Алтей-ПЛК Настройки – Логика). Программа предоставляется компанией-производителем и доступна на официальном сайте компании <https://i-mt.net/>.

6.4.14 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА

Обновление ПО Алтей осуществляется с помощью ПО KIWI. Пункт для перехода к окну обновления ПО устройства находится в Настройки – Общие. Переход в окно обновления ПО, а также внешний вид окна обновления показаны на рисунках [6.5](#) и [6.6](#).




Рисунок 6.5 – Пункт перехода к окну обновления ПО устройства




Рисунок 6.6 – Окно обновления ПО устройства

Окно обновления ПО содержит информацию о текущих версиях ПО в устройстве, а также информация о самых свежих версиях.

Последовательность обновление ПО устройства состоит из следующих этапов:

- 1) Обновление ПО устройства;
- 2) Обновление ПО пульта;
- 3) Обновление меню пульта.

ПО устройства включает в себя следующие микропрограммы:

- микропрограмма центрального модуля (ЦМ);
- микропрограмма процессора ввода/вывода (ПВВ);
- микропрограмма коммуникационного модуля (КМ);
- микропрограмма дополнительного процессора ввода/вывода (ПВВ доп), если устройство имеет дополнительный модуль.

Каждый из этапов может быть выполнен независимо от другого. Например, если требуется обновить только меню пульта, то обновление ПО устройства выполнять не нужно. Также любая микропрограмма может быть обновлена отдельно.

ВНИМАНИЕ! Перед обновлением ПО, а также в его процессе, устройство должно быть запитано от сети. Обновление ПО устройства при питании от USB запрещено и может привести к отказу ПО!

Для выполнения обновления ПО устройства необходимо нажать кнопку «Обновить ПО устройства».

После нажатия запустится процесс обновления и появится уведомление [6.7](#).




Рисунок 6.7 – Уведомление о выполнении обновления ПО устройства

После завершения обновления данное уведомление закроется автоматически. В случае, если новое ПО имеет другую базу данных (состав сигналов, состав уставок), то файл-конфигурации будет автоматически обновлен до новой версии базы данных.

ВНИМАНИЕ! Модификации Алтей-УЗТ и Алтей-БЗП являются аппаратно-унифицированными. Это означает, что возможна смена типа устройства путем обновления ПО.

Для смены модификации необходимо в окне обновления в выпадающем списке выбрать нужную модификацию как показано на рисунке 6.7.




Рисунок 6.8 – Уведомление о выполнении обновления ПО устройства

Обновление ПО пульта может осуществляться с помощью flash-накопителя, либо из ПО KIWI. Обновление ПО пульта из KIWI могут не поддерживать устройства с серийным номером базового блока менее 258, с серийным номером ПУ менее 278. Возможность обновления ПО пульта из KIWI отображается в окне обновления 6.9. Обновление меню ПУ всегда осуществляется из KIWI.




Рисунок 6.9 – Вид окна обновления в зависимости от возможности обновления ПУ

При обновлении ПО пульта из KIWI второй и третий этапы обновления осуществляются по нажатию кнопки «Обновить ПО пульта». В процессе обновления связь с устройством может быть потеряна. После завершения обновления необходимо выполнить переподключение к устройству. Обновление ПО пульта с помощью flash-накопителя поддерживают все пульты (виды поддерживаемых flash-накопителей указаны в разделе [6.3.1](#)). Последовательность обновления:

- 1) Нажать кнопку «Скопировать ПО»;
- 2) Из списка справа выбрать flash-накопитель. После чего автоматически будет выполнено копирование микропрограммы на flash-накопитель;
- 3) Отключить питание пульта: отключить кабель связи пульта с основным блоком, отключить USB-кабель.
- 4) Вставить flash-накопитель в разъем пульта;
- 5) Зажать центральную кнопку на пульте и подать питание, подсоединив кабель связи с блоком, либо кабель USB. При начале процесса обновления 4-й светодиод моргнет желтым цветом;
- 6) Признаком завершения процесса обновления ПО пульта является зажигание 1-го светодиода. После этого питание с пульта необходимо снять и отключить flash-накопитель.
- 7) После обновления ПО пульта следует обновить меню пульта в KIWI.

Процесс обновления ПО пульта на этом завершен.

Устройства с серийным номером 101 и ниже могут не поддерживать обновление ПО. В данном случае при попытке обновления будет показано окно [6.10](#).




Рисунок 6.10 – Окно, информирующее о невозможности обновления ПО

6.5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

На лицевой части корпуса основного блока указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип устройства;
- заводской номер;
- знак сертификата соответствия;
- надпись «Сделано в России»;
- дата изготовления,
- маркировка разъемов.

На лицевой части ПУ указан тип изделия, назначения органов управления и индикации. На задней крышке ПУ указаны заводской номер и дата изготовления.

Транспортная маркировка тары - по ГОСТ 14192-96, в том числе на упаковку нанесены изображения манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Пределы температуры» (интервал температур в соответствии с настоящим РЭ). Маркировка нанесена непосредственно на тару.

Пломбирование терминалов производится специальной этикеткой, разрушающейся при вскрытии устройства, расположенной на крышке устройства.

7 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

7.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При монтаже, демонтаже и эксплуатации устройства следует руководствоваться:

- «Руководством по эксплуатации»;
- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. №903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";
- "Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ" РД 153-34.3-35.613-00;
- "Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;
- "Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 - 750 кВ" РД 153-34.0-35.617-2001;
- "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей";
- действующей редакцией ПУЭ.

Опасным фактором при эксплуатации устройства является напряжение оперативного питания 220 В.

Заземление и защитные меры безопасности должны выполняться в соответствии с требованиями действующих «Правил устройства электроустановок». Для заземления устройства на корпусе основного блока предусмотрен специальный заземляющий винт, который используется для подключения к заземляющему контуру.

Все работы на клеммных колодках устройства следует производить в обесточенном состоянии. Перед вводом устройства в работу следует заземлить корпус основного блока.

7.2 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Габаритные размеры приведены в приложении. Для удобства инженерных организаций на официальном сайте компании доступна 3D модель устройства.

Блок устанавливается в релейном отсеке шкафа РЗА, а ПУ на двери релейного отсека согласно приложению [П1](#). Размеры выреза в двери для установки ПУ и взаимное расположение отверстий в панели для крепления блока приведены в приложении [П1](#).

Алтей возможно установить и закрепить внутри релейных отсеков КРУ/КСО вместо существующих терминалов РЗА. Для этого потребуется использовать специальные адаптационные рамки (поставляемые опционально), приведенные в приложении [П6](#).

Рекомендуемый вид монтажа – вертикальный в соответствии с рисунками [П1.3, П1.4](#).

Монтаж проводов дискретных сигналов к клеммам Алтей рекомендуется выполнять в соответствии с рисунком П1.5

7.3 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Проверку электрического сопротивления изоляции устройства проводят в холодном состоянии после его пребывания в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-81 не менее 2 ч.

Проверку электрического сопротивления изоляции всех независимых внешних цепей блока относительно корпуса и между собой проводят мегаомметром напряжением:

- 2000 В для аналоговых входов, дискретных входов и выходов и цепей питания;
- 500 В для интерфейсов связи типа RS-485.

ВНИМАНИЕ!!! Контакты разъемов типа USB и RJ-45 проверке сопротивления изоляции не подлежат.

7.4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ

Установка устройства производится в соответствие с требованиями раздела [6.3](#). Комплект крепежных изделий поставляется с устройством.

Для цепей питания, дискретных входов и выходов, а также цепей связи с АСУ предусмотрены съемные части соединителей. Подключение внешних цепей к этим соединителям рекомендуется проводить до установки блока. Цепи аналоговых сигналов подключаются к соединителям X1x после установки устройства.

Проверить:

- надежность заземления устройства и пульта управления: зажим заземления устройства соединен проводом сечением не менее 2.5 мм² с корпусом панели;
- монтаж внешних соединений на соответствие проектной схеме подключения;
- надежность затяжки винтовых соединений на соединителях X1x.;
- номинальное значение напряжения питания и дискретных входов;
- надежность крепления ответных частей всех соединителей.

В случае, если соединители не используются, то на них должны быть установлены ответные части соединителей.

7.5 НАСТРОЙКА И ВВОД В РАБОТУ УСТРОЙСТВА

Устройство поставляется с заводской конфигурацией. Перед вводом в работу необходимо провести настройку в соответствии с проектной документацией для объекта эксплуатации.

Настройка устройства включает:

- выбор программно-аппаратной конфигурации устройства;
- настройку дискретных входов/выходов, светодиодов лицевой панели ПУ;
- создание дополнительных алгоритмов защиты, автоматики и сигнализации;
- задание настроек осциллографа и журнала событий;
- уточнение показания часов и календаря или установку даты и времени;
- настройку интерфейсов коммуникаций;
- ввод/вывод функций защиты и автоматики и изменений уставок для заданных функций.

Перечень уставок и параметров функций РЗА, доступных для настройки, приведен в РЭ1 на конкретное исполнение устройства.

Встроенные часы реального времени требуют предварительной зарядки встроенного накопителя. Для этого устройство должно быть выдержано не менее 2 минут во включенном состоянии. При полной зарядке устройство обеспечивает непрерывный ход часов на время не менее 350 часов. Установку и просмотр параметров устройства можно осуществить тремя путями:

- по интерфейсам коммуникаций с помощью «KIWI» - в полном объеме - изменение и загрузка/считывание файла конфигурации, а также изменение отдельных уставок в файле конфигурации, находящемся в устройстве. Настройка устройства может быть выполнена без подачи оперативного питания;
- с помощью USB флеш-накопителя по технологии Light Load! ® - загрузка ранее подготовленного файла конфигурации в устройство, а также сохранение настроек Алтей на флеш-накопитель;
- с помощью пульта управления посредством меню - просмотр/изменение уставок для существующего в устройстве файла конфигурации, настройка часов и интерфейсов коммуникаций. Описание меню дисплея и работы с ним приведено в разделе [13](#).

7.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Устройство серии Алтей имеет два основных режима работы: «Функциональный контроль» и «Работа». Режим «Функциональный контроль» предназначен для проверки работоспособности компонентов устройства. Режим «Работа» является основным режимом непрерывной работы блока, в этом режиме обеспечивается выполнение функций защиты, автоматики, управления и сигнализации. В нормальном режиме работы горит следующая индикация:

- светодиод «Сервис» на основном блоке светится зеленым;
- светодиод «Готов» на пульте управления светится зеленым непрерывно.

При переходе в режим «Функциональный контроль» все светодиоды за исключением «Сервис» и «Готов» гаснут, блокируется работа всех алгоритмов.

Контроль работоспособности устройства осуществляется по световой сигнализации и по реле «Отказ».

При выявлении неисправности светодиод «Сервис» на основном блоке начинает попеременно мигать красным и зеленым цветом.

Замыкание контактов реле «Отказ» означает, что отсутствует питание блока или система самодиагностики выявила неисправность, препятствующую работе блока. Выходные реле при этом блокируются, светодиод «Сервис» горит красным цветом, либо не горит.

7.7 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УСТРОЙСТВА

7.7.1 ТЕСТИРОВАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Режим «Функциональный контроль» позволяет проверить функционирование дисплея, клавиатуры, светодиодов и энергонезависимых индикаторов пульта управления. Тестирование возможно как с помощью пульта управления, так и с помощью ПК и программы «KIWI».

Для запуска режима тестирования необходимо войти в раздел «Сервис» главного меню ПУ (программы «KIWI») и выбрать пункт «Функциональный контроль».




Рисунок 7.1 – Раздел КИВИ «Функциональный контроль»




Рисунок 7.2 – Пункт меню пульта управления «Функциональный контроль»

7.7.2 ТЕСТИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ

Для проведения тестирования дискретных входов и выходов устройство необходимо перевести в режим «Функциональный контроль». Тестирование возможно с применением дополнительного оборудования подающего напряжение на дискретные входы и воспринимающее срабатывание дискретных выходов.

ВНИМАНИЕ!!! В режиме «Функциональный контроль» работа всех алгоритмов блокируется.

Проверка производится следующим образом:

- а) Подать питание на устройство в соответствии с указаниями настоящего РЭ;
- б) Убедиться в непрерывном свечении светодиода «Работа» на лицевой панели пульта;
- в) перевести устройство в режим «Функциональный контроль» посредством пульта управления или программы KIWI;
- г) поочередно подавая номинальное напряжение на дискретные входы устройства убедиться в их срабатывании;
- д) поочередно замыкая выходные реле проверить внешним устройством их срабатывание;
- е) перевести устройство в режим «Работа».

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

8.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Для устройства рекомендована периодическая форма технического обслуживания с циклом в 6, 8 или 12 лет.

Рекомендованные виды и периодичность планового технического обслуживания Алтей в соответствии с "Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ" РД 153-34.3-35.613-00 приведены в таблице 8.1. При установке Алтей в сетях 110 – 220 кВ следует руководствоваться "Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 - 750 кВ" РД 153-34.0-35.617-2001.

ТАБЛИЦА 8.1

| | Вид технического обслуживания | Периодичность технического обслуживания |
|---|---|---|
| 1 | Проверка (наладка) при новом включении | При вводе в эксплуатацию |
| 2 | Первый профилактический контроль | Один раз в 8 лет при установке в закрытом, сухом отапливаемом помещении (I категория). Один раз в 4 года при установке в помещениях с большим колебанием температуры окружающего воздуха, в которых имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, а также в помещениях, находящихся в районах с повышенной агрессивностью окружающей среды (II категория) |
| 3 | Тестовый контроль (опробование), в зависимости от класса напряжения защищаемого оборудования* | Необходимость и периодичность определяется местными условиями и утверждаются главным инженером предприятия |
| 4 | Технический осмотр | Устанавливается эксплуатирующей организацией |

* Правильное действие блока РЗА в течение 6 месяцев до срока опробования приравнивается к опробованию.

Профилактические работы могут производиться в соответствии с действующими правилами и инструкциями эксплуатирующих организаций.

Рекомендуется проводить профилактический контроль блока одновременно с профилактикой вторичного оборудования распределительных устройств.

Проведение профилактического восстановления (ремонта) при плановом техническом обслуживании блока не предусматривается.

В процессе эксплуатации рекомендуется проводить послеаварийную проверку.

При проведении технического обслуживания и после обновления программного обеспечения блока необходимо произвести сброс аварийных событий и накопительной информации в соответствии с п.[13.1.2](#).

Согласно приказу Минэнерго от 13 июля 2020 г. № 555 требуется проведение профилактического контроля после каждого обновления терминала РЗА.

8.1.1 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание устройства должен проводить персонал эксплуатирующей организации, имеющий соответствующую квалификацию в объеме производимых работ, изучивший эксплуатационную документацию на устройство, прошедший инструктаж по технике безопасности и имеющий допуск не ниже третьей квалификационной группы по электробезопасности.

Проверка органов индикации и управления производится в режиме «Функциональный контроль» в соответствии с указаниями п. [7.7.1](#).

Проверка при новом включении (наладка) включает в себя:

- проверку работоспособности устройства (самодиагностика по [6.4.10](#));
- проверку состояния электрической изоляции терминала, которая включает в себя измерение сопротивления изоляции и испытание ее напряжением в соответствии с [7.3](#) и [8.2.2](#);
- настройку и проверку уставок функций защиты и автоматики, перечень которых приведен в бланке задания уставок на соответствующее присоединение;
- проверку устройства рабочим током и напряжением;
- проверку действия Алтей во внешние цепи;
- проверку действия Алтей в центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия с внешними устройствами.

Порядок остальных видов технического обслуживания приведен в таблице [8.2](#).

8.1.2 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Устройства Алтей имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить протяжке винтов на клеммах устройства.

При проведении профилактического контроля проверки устройства следует производить в составе шкафа защит в соответствии с указаниями соответствующей документации.

ТАБЛИЦА 8.2

| Пункт РЭ | Наименование объекта технического обслуживания и работы | Вид технического обслуживания | | | |
|----------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---|
| | | K1 | K | B | O |
| 8.2.1 | Внешний осмотр | + | + | + | + |
| 7.3 | Проверка сопротивления изоляции | + | + | + | + |
| 8.2.2 | Проверка электрической прочности изоляции | + | + | + | + |
| 7.4 | Проверка подключения внешних цепей | + | + | + | + |
| 7.4 | Проверка заземления | + | + | + | + |
| 8.2.3 | Чистка | + | + | + | + |
| 6.4.14 | Обновление программного обеспечения | Рекомендуется | Рекомендуется | Рекомендуется | |
| 6.4.10 | Проверка результатов самодиагностики | + | + | + | + |
| 13.1.3 | Задание и проверка конфигурации и уставок | + | + | + | + |
| 13.1.3 | Проверка функций регистрации и осциллографирования | + | + | + | + |

| | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|
| 13.1.3 | Проверка сохранения параметров настройки и хода часов | + | + | + | + |
| 8.2.4 | Проверка работоспособности с использованием внешних приспособлений | + | + | + | + |
| 7.7.1 | Проверка органов индикации и управления | + | + | + | + |

Примечание: К1 – первый профилактический контроль; К – профилактический контроль; В – восстановление; О - опробование.

Порядок действий обслуживающего персонала определяется в соответствии с "Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ" РД 153-34.3-35.613-00, "Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 - 750 кВ" РД 153-34.0-35.617-2001.

8.2 ВИДЫ РАБОТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ УСТРОЙСТВА

8.2.1 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

Проводить по п.3.2.2 РД 153-34.3-35.613-00.

8.2.2 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

Проверка электрической прочности изоляции между всеми независимыми цепями (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой производится испытательным напряжением 1000 В (эффективное значение) переменного тока 50 Гц. Допускается использование мегомметра 2500В.

Проверка производится при закороченных зажимах каждой группы электрически независимой цепи.

Перечень групп независимых цепей приведен в таблице 8.3.

ТАБЛИЦА 8.3

| | Наименование независимой цепи | Объединяемые клеммы |
|---|---|---------------------|
| 1 | Цель питания | X10:1 – X10:2 |
| 2 | Цепи аналоговых входов (токов или напряжений в зависимости от исполнения) | X1x:1 – X1x:20 |
| 3 | Дискретные входы | X3x:1 – X3x:12 |
| 4 | Дискретные выходы | X4x:1 – X4x:12 |

Примечание: аналоговый или дискретный вход и выход являются независимыми цепями. При проверке необходимо использовать информацию из руководства по эксплуатации на конкретное исполнение устройства.

8.2.3 ЧИСТКА

При проведении чистки должно быть выполнено удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей устройства.

Удаление пыли и загрязнений проводить бязью, смоченной в спирте этиловом ГОСТ 17299-78.

В устройстве используются реле в герметичном исполнении. Проведение технического обслуживания внутренних реле не требуется в течение всего срока эксплуатации блока.

8.2.4 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Для автоматизированной проверки блока можно использовать испытательный комплекс РЕТОМ или аналогичное испытательное оборудование в соответствии с руководством по эксплуатации проверочного устройства.

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Ремонт устройства в период гарантийной эксплуатации производится компанией-производителем БЕСПЛАТНО. В последующие годы эксплуатации ремонт производится по договору с компанией-производителем квалифицированными специалистами, аттестованными на право ремонта устройств Алтей.

Устройство является восстанавливаемым и ремонтопригодным.

Ремонтопригодность устройства обеспечивается:

- внутренней самодиагностикой, позволяющей быстро выявлять факт неисправности и определять неисправный элемент;
- модульной конструкцией, позволяющей быстро заменить неисправный модуль/блок/устройство на исправный на месте эксплуатации.

9.2 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности выявляются системой самодиагностики. Их описание и способы устранения приведены в п. [6.4.10](#). Неисправности не выявляемые системой самодиагностики, либо приводящие к невозможности просмотреть результаты самодиагностики приведены в таблице 9.1.

ТАБЛИЦА 9.1

| Внешние проявления | Возможная причина неисправности | Действия по устранению |
|--|--|---|
| Все светодиоды погашены | Отсутствует питание блока (оперативный ток) | Проверить наличие напряжения питания блока |
| | Неисправен встроенный блок питания | Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства |
| Отсутствует передача данных между блоком и ПК / АСУ | Неправильно задан сетевой адрес блока или скорость передачи данных | Установить требуемый сетевой адрес и скорость передачи данных |
| | Неисправен канал связи устройства | Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства |
| | Отсутствует связь с ПЭВМ / АСУ | Проверить соединение блока с ПК/АСУ |
| Не производится измерение какого-либо аналогового сигнала | Нарушение внешней связи | Проверить наличие сигналов на соединителях "X11" |
| После подачи питания не горит светодиод «Работа», дисплей отключен | Неисправность микроконтроллера | Сообщить компании-производителю. Замена или ремонт устройства |

10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Устройство до ввода в эксплуатацию следует хранить на складе в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80 % (при температуре 25°C).

Изделие без упаковки допустимо хранить при температуре окружающей среды от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80 % (при температуре 25°C).

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

Транспортировку устройств следует осуществлять в крытых железнодорожных вагонах, автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, а также в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – мелкий, малотоннажный.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 10 лет с момента передачи устройства покупателю, либо с даты производства, если дату передачи покупателю установить не представляется возможным.

В случае повреждения или отказа устройства в течение гарантийного срока службы, компания-производитель обязуется отремонтировать или заменить поврежденное устройство.

Установку программного обеспечения и настройку устройства завод-изготовитель производит бесплатно по первому требованию заказчика (покупателя) или эксплуатационного персонала.

Все вышеизложенное распространяется при соблюдении требований и правил, изложенных в настоящем «Руководстве по эксплуатации».

12 ПРИЛОЖЕНИЕ П1. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

! Нумерация клемм в пределах каждой клеммной колодки начинается сверху клеммы.




Рисунок П1.1 – Габаритные размеры основного блока Алтей




Рисунок П1.2 – Габаритные размеры дополнительного модуля исполнения 01




Рисунок П1.3 – Расположение монтажных отверстий основного блока Алтей и двух дополнительных модулей




Рисунок П1.4 – Установка устройства Алтей




Рисунок П1.5 – Крепление проводов к клеммам устройства Алтей





Рисунок П1.6 – Габаритные размеры ПУ



Для обеспечения свободного доступа к интерфейсам USB подключения персонального компьютера и флеш-накопителя, а также RJ-45 подключения к основному блоку, стороннее оборудование рекомендуется размещать на расстоянии не менее 70 мм от левой и нижней границ выреза (относительно стороны лицевой панели ПУ).

Рисунок П1.7 – Расположение монтажных отверстий ПУ и рекомендуемые размеры выреза



Рисунок П1.8 – Установка ПУ

13 ПРИЛОЖЕНИЕ П2. СТРУКТУРА МЕНЮ ПУ

13.1 СТРУКТУРА МЕНЮ

После подачи питания на устройство отображается режим инициализации: происходит проверка светодиодов, а на индикаторе отображается название компании-производителя. По окончании инициализации на индикаторе ПУ должно появиться рабочее окно.

Структура меню организована по ступенчатому принципу. Первая ступень структуры представлена на рисунке П2.1.

ВНИМАНИЕ!!! Такие данные как номер блока защиты, параметры срабатывания защит, дата и время и др., используемые в окнах меню при описании структуры панели управления, применены в качестве примера и дополнительной смысловой нагрузки не несут.




Рисунок П2.1 – Рабочее окно и первый уровень меню

Основное меню ПУ представляет собой пиктограммы разделов с их краткими названиями. Для входа в требуемый раздел меню необходимо выбрать его и нажать клавишу «Ввод».

13.1.1 МОНИТОРИНГ

В разделе «Мониторинг» пользователь может просмотреть текущее состояние всех параметров: измеряемых и вычисляемых аналоговых величин, дискретных сигналов физических входов и выходов.

13.1.1.1 Текущие параметры

В окне «Текущие параметры» отображаются измеряемые и вычисляемые величины.

13.1.1.2 Дискретные входы

Пункт меню «Дискретные входы» представляет собой список, в котором отображаются порядковые номера, названия и текущие состояния физических входов (логическая «1» – вход в сработанном состоянии, логический «0» – в несработанном состоянии).

13.1.1.3 Дискретные выходы

Пункт меню «Дискретные выходы» представляет собой список, в котором отображаются порядковые номера, названия и текущие состояния выходных реле (логическая «1» – реле в сработанном состоянии, логический «0» – в несработанном состоянии).




Рисунок П2.2 – Структура раздела «Мониторинг»

13.1.2 ЖУРНАЛЫ

Подраздел «Журналы» отображает сохраненные в памяти устройства журналы, счетчики, накопительную информацию и содержит следующие подразделы: «Сигнализация», «Системный журнал», «Журнал событий», «Накопительная информация» и «Максиметры».




Рисунок П2.3 – Структура раздела «Журналы»

Раздел «Сигнализация» является информационным разделом, в котором отображен список сработавших функций защиты и автоматики. Список состоит из сигналов Аварийной и Предупредительной сигнализации, приведенных в разделе «Выходные сигналы» РЭ1 на конкретное исполнение устройства. Список очищается в результате съема сигнализации устройства.

Для разделов «Системный журнал», «Журнал событий» формат списка событий одинаковый и представляет собой окно, отображающее список протоколов по датам, с отображением их названий.

Раздел «Накопительная информ.» содержит счетчики количества срабатываний функций защиты и автоматики.

Раздел «Максиметры» отображает максимальные значения входных аналоговых сигналов, зафиксированных устройством с момента последнего сброса.

13.1.3 НАСТРОЙКИ




Рисунок П2.4 – Структура раздела «Настройки»

Состав раздела «Настройки» зависит от конкретного исполнения устройства и может содержать, в том числе, следующие подразделы: «Настройки Алтай», «Параметры объекта», «Коэффициенты трансформации», «Уставки защит», «Уставки автоматики», «Осциллографирование».

Раздел «Настройки Алтай» содержит общие настройки устройства, не относящиеся к функциям релейной защиты и автоматики. Такие как настройка канала связи, даты и времени и пр.

Для настройки даты и времени необходимо выбрать соответствующий раздел и нажать «Ввод», ввести пароль, ввести дату и время.

В разделе «Параметры объекта» задаются настройки, относящиеся к защищаемому первичному оборудованию.

Раздел «Коэффициенты трансформации» содержит настройку всех коэффициентов трансформации для сигналов, подключенных к аналоговым входам устройства.

Разделы «Уставки защиты» и «Уставки автоматики» меняются по своему составу в зависимости от исполнения устройства и программного обеспечения.

В разделе «Осциллографирование» производится настройка параметров регистрируемых осциллограмм.

13.1.4 УПРАВЛЕНИЕ




Рисунок П2.5 – Структура раздела «Управление»

Раздел «Управление» предназначен для управления устройствами, к которым подключен Алтай посредством своих дискретных выходов, а также смены действующей программы уставок. Состав меню «Управление» зависит от конкретного исполнения устройства.

13.1.5 СЕРВИС

Разделы «Информация...» содержат информацию об устройстве и пульте управления Алтай.

В разделах «Самодиагностика» выведена вся информация по самодиагностике устройства.

Проведение функционального контроля возможно через раздел «Функциональный контроль», в котором можно проверить все дискретные входы и выходы, протестировать работу индикации на пульте управления и органов управления.




Рисунок П2.6 – Структура раздела «Сервис»

14 ПРИЛОЖЕНИЕ П3. ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ЛОГИКИ

Устройство поддерживает следующие элементы для создания логики работы:

- дискретные входы;
- выходные сигналы микропрограммы;
- логические выходные сигналы (доступны для назначения на выходные реле, регистрации в осциллографе – **64 штуки**);
- внутренние входы и выходы для создания связей между листами схемы в KIWI Logic;
- логические элементы (И, ИЛИ, отрицание, исключающее ИЛИ);
- RS-триггеры с памятью и без;
- выдержки времени на срабатывание и возврат (длительность выдержки 0 – 99,99 с);
- формирователи импульса по фронту и по спаду (длительность импульса 0 – 99,99 с);
- генераторы периодического сигнала (длительность логического «0» или «1» 0 – 99,99 с) и постоянного сигнала.

Внешний вид элементов показан на рисунке [П3.1](#).

| Входы и выходы | Формирователи импульса |
|--|--|
|  Выходной сигнал микропрограммы  Дискретный вход  Внутренний выход  Внутренний вход  Логический выходной сигнал |  Формирователь импульса с запуском по фронту  Формирователь импульса с запуском по спаду |
| Логические элементы | Задержки |
|  Элемент И  Элемент ИЛИ  Исключающее ИЛИ  Элемент НЕ |  Задержка срабатывания  Задержка возврата  Предыдущее состояние |
| Триггеры | Генераторы |
|  RS-триггер  RS-триггер с памятью |  Генератор логического сигнала  Генератор импульсов |

Рисунок П3.1 – Элементы логических схем

Функциональные возможности позволяют создавать алгоритмы с суммарным количеством элементов и связей между ними **до 6000**. В том числе:

- элементов (в АТЕЙ-УЗТ, ОЗТ, БЗП допустимо использование **до 120**, в АЛТЕЙ-ПЛК **до 2000**);
- логических выходных сигналов – **до 64**.

В пользовательской логике возможно выполнение команд АСУ. Перечень команд АСУ приведен в РЭ и КП на конкретное исполнение. Длительность существования команды АСУ составляет 1 программный цикл (4 мс) после поступления запроса по каналу АСУ.

Для запуска редактора гибкой логики KIWI Logic необходимо во вкладке «РЗиА» программы KIWI кликнуть на кнопку «Редактор логики».

На рисунке [П3.2](#) приведён пример реализации гибкой логики. Сигнал с генератора импульсов (длительность импульса – 0,5 с, длительность паузы – 0,5 с) поступает на «Логический выход 1» при подаче команды съема сигнализации и в течение 10 секунд после ее съема.




Рисунок П3.2 – Пример реализации гибкой логики

Сформированный «Логический выход 1» на вкладке «Выходы» программы KIWI можно назначить на любой доступный дискретный выход, светодиод, а также на запись в осциллографмму и журнал событий. На вкладке «Входы» «Логический выход 1» можно подключить к любому доступному логическому входу базовой логики.




Рисунок П3.3 – Пример назначения выхода гибкой «Логический выход 1»

15 ПРИЛОЖЕНИЕ П4. ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ





Рисунок П4.1 – Элементы логических схем

16ПРИЛОЖЕНИЕ П5. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ АЛТЕЙ И ЭНКС-3М

Для устройств Алтей с коммуникационным модулем типа ПС организация обмена информацией по интерфейсу RS-485 и протоколу МЭК-60870-5-101, а также интерфейсу Ethernet и протоколам МЭК-60870-5-104, MMS (IEC 61850-8-1) выполняется с помощью устройства ЭНКС-3м.

Инструкция по наладке программной части ЭНКС-3м размещена [на нашем сайте](#).



17 ПРИЛОЖЕНИЕ П6. ТИПЫ АДАПТАЦИОННЫХ РАМОК

17.1 МТ.АЛТЕЙ.АР.001-01.01



Рисунок П6.1 – Адаптационная рамка МТ.АЛТЕЙ.АР.001-01.01 для установки и крепления устройств Алтей




Рисунок П6.2 – Габаритные размеры МТ.АЛТЕЙ.АР.001-01.01

17.2 МТ.АЛТЕЙ.АР.002-01.01



Рисунок П6.3 – Адаптационная рамка МТ.АЛТЕЙ.АР.002-01.01 для установки и крепления устройств Алтей




Рисунок П6.4 – Габаритные размеры МТ.АЛТЕЙ.АР.002-02.01

17.3МТ.АЛТЕЙ.АР.003-01.01



Рисунок П6.5 – Адаптационная рамка МТ.АЛТЕЙ.АР.003-01.01 для установки и крепления устройств Алтей




Рисунок П6.6 – Габаритные размеры МТ.АЛТЕЙ.АР.003-01.01



| www.i-mt.net
| 8 800 555 25 11
| 01@i-mt.net