



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
филиал «Черепановские электрические сети»

633521, г. Черепаново, ул. К.Маркса, 1А, Приемная тел. (38345) 21-857, факс (38345) 23-245, e-mail: sekretar@cher.eseti.ru
Получатель: АО "РЭС" р/счет 40702810100000003612 в Сибирской дирекции ПАО "Межтопэнергобанк" г. Новосибирск
к/счет 30101810300000000728 в Сибирском ГУ Банка России, ИНН 5406291470, КПП 546050001, БИК 045004728

29.03.2016

№ 56-06-607

Генеральному
директору ООО НПП
«Микропроцессорные
технологии»
К.С. Еремину

Отзыв о работе оборудования

Уважаемый, Кирилл Сергеевич!

Блоки защиты присоединений (БЗП) эксплуатируются на многих объектах в АО РЭС – филиал Черепановские электрические сети. Нареканий на работу данных блоков не имеется, блоки работают штатно в нормальном и аварийном режимах. Блоки эксплуатируются на объектах со схемой организации оперативного питания по принципу переменного оперативного тока, с использованием блоков питания от токовых цепей типа БПТ-01 и с отключением выключателей по схеме дешунтирования или же от предварительно заряженных конденсаторов. Отмечается устойчивая работа блоков БЗП при пропаже оперативного питания менее чем на 3 секунды, что обеспечивает возможность отключения поврежденного присоединения даже при отсутствии блоков типа БПТ-01.

Ожидаем внедрения в линейку продуктов блоков с встроенной схемой дешунтирования, для повышения надежности отключения и полной независимости от оперативного питания на объекте.

С уважением,
Зам.главного инженера

В.Л. Гладков

Акимов А.В.
(383) 2893626