



20.09.2017 № (40.5) 01.09ч - 261/14

На № _____ от _____

О направлении отзыва

Генеральному директору
ООО НПП «Микропроцессорные
технологии»

К.С. ЕРЁМИНУ

Уважаемый Кирилл Сергеевич!

На канализационной насосной станции «Центральная», расположенной по адресу: г. Москва Шлюзовая набережная д.18 в феврале 2017г. специалистами ООО НПП «Микропроцессорные технологии» установлено устройство микропроцессорного блока релейной защиты БЗП-02 для защиты высоковольтного электродвигателя марки ВДС-215-41-12 мощностью P=1600кВт.

В ходе проверки функциональности устройств БЗП-02 на соответствие современным требованиям предъявляемым к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики отмечаем следующие положительные аспекты применения устройств БЗП-02:

1. Удобный и понятный интерфейс пульта управления.
2. Простое, удобное и понятное программное обеспечение.
3. БЗП-02 оснащено цифровым осциллографом и регистратором событий для полноценного анализа аварий и событий. Наличие встроенного средства для просмотра осциллограмм позволяет не прибегать к использованию дополнительного программного обеспечения.
4. Взаимозаменяемость блоков БЗП благодаря тому, что выбор типа присоединения, на которое устанавливается устройство.
5. Длительный срок гарантии (10 лет) на оборудование, включающий всестороннюю техническую поддержку производителя ООО НПП «Микропроцессорные технологии».
6. Бесплатный номер в режиме работы 24 часа 7 дней в неделю, который позволяет получить консультацию нашим специалистам при возникновении любых вопросов.
7. Проведение обучений работе с терминалами на объекте.

Служба по эксплуатации насосных станций Производственно-эксплуатационного управления канализационной сети АО «Мосводоканал» выражает благодарность сотрудникам ООО НПП «Микропроцессорные технологии» за отзывчивость и заинтересованность сотрудников компании в решении технических вопросов, оперативность реагирования и нацеленность компании на построение долгосрочных партнерских отношений и обмен опытом с эксплуатационным персоналом.

Начальник Службы
по эксплуатации насосных станций
Производственно-эксплуатационного
управления канализационной сети
АО «Мосводоканал»



А.В.Любин