

от 19.11.2021 № 936
На № _____ от _____

Генеральному директору ООО НПП
«Микропроцессорные технологии»

М.Г. Пирогову

Уважаемый Михаил Геннадьевич!

В ответ на Ваше письмо №561 от 18.11.2021 сообщаем, что приборы ИРИС-МИ приобретались в первую очередь для регистрации провалов и отклонений напряжений в сети 0,4кВ в точках присоединения потребителей электроэнергии с помощью встроенного осциллографа.

Приборы ИРИС-МИ выполняют все необходимые нам функции.

Из широкого функционала приборов ИРИС-МИ стоит выделить понравившиеся особенности:

- связь с приборами по «Bluetooth», конфигурирование и считывание параметров через мобильный телефон, интуитивно понятное программное обеспечение;

- возможность привлечения внимания персонала к показаниям приборов, измеряемые параметры которого вышли за допустимые пределы, за счёт использования дисплея различного цветового диапазона;

- наличие возможности подключения прибора в «SCADA» организации;

- широкий температурный диапазон работы устройств.

Дополнительно для бесперебойной работы приборов схема питания была укомплектована устройствами для их подпитки на время провалов напряжений при коротких замыканиях в питающей сети.

За время эксплуатации (6 месяцев) приборов сбоев и отказов в работе приборов замечено не было. Стоит отметить длительный срок гарантии приборов - 10 лет, оперативную, и качественную работу технической поддержки.

Главный инженер



А.А. Карпушкин